LABORATOIRE DEPARTEMENTAL VETERINAIRE ET D' HYDROLOGIE

GAZ ET EAUX

14 RUE DU NORET
25620 MAMIROLLE

Analyse réalisée dans le cadre du contrôle sanitaire réglementaire organisé par l'Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté

*Unité de gestion	808	CC MONT DE GY GAZ ET EAUX			
*Installation	070000966	STATION UF DE BUCEY LES GY			
*Point surveillance	1246	STATION UF DE BUCEY LES GY			
Commune prélèvement	BUCEY LES GY				
Destinataires	ARS DT 70 - COM COM - GAZ ET EAUX				
Préleveur	LDVH	*Date Prél	20/03/2024	*Heure Prél	11:20
Date début analyse	20/03/2024	Date Récept	20/03/2024	Heure Récep	14:15

RAPPORT D'ESSAI	**HY2412-1104**
Analyse de	**Type P1**

Numéro d'échantillon: 12-87

*Lieu exact prélèvement	ROBINET STATION
*Eau	TRAITEE T2¤

MESURES SUR SITE réalisées par le préleveur

	Paramètres	Méthodes	Résultats	Unités	Critères Qualités Code de santé publique	
					Limites	Références
#	Prélèvement	FD T 90-520	GH			
#	Chlore libre	NF EN ISO 7393-2	0.37	mg/L	/	/
#	Chlore total	NF EN ISO 7393-2	0.42	mg/L	/	/
#	Température	Détermination T°C v3	10.8	°C	/	25

Examen Bactériologique (Vesoul)

	Paramètres	Méthodes	Résultats	Unités	Critères Qualités Code de santé publique	
					Limites	Références
#	Microorganismes à 22°C (68h)	NF EN ISO 6222	<1	/mL	/	/
#	Microorganismes à 36°C (44h)	NF EN ISO 6222	<1	/mL	/	/
#	Spores anaérobies sulfito-réductrices	NF EN 26461-2	<1	/100 mL	/	0
#	Coliformes	NF EN ISO 9308-1 (2000)	<1	/100 mL	/	0
#	E.coli	NF EN ISO 9308-1 (2000)	<1	/100 mL	0	/
#	Entérocoques intestinaux	NF EN ISO 7899-2	<1	/100 mL	0	/

RAPPORT D'ESSAI	**HY2412-1104**
Analyse de	**Type P1**

Examen Chimique P1 (Vesoul)

	Paramètres	Méthodes	Résultats	Unités	Critères Qualités Code de santé publique	
					Limites	Références
	Aspect	Qualitative	normal			
	Couleur	Qualitative	aucune			
	Odeur	Qualitative	nulle			
#	pH	NF EN ISO 10523	7.1	pH		[6.5 ; 9.0]
#	T°C prise pH et conductivité	Détermination T°C v3	14.0	°C		
#	Conductivité corrigée à 25 °C	NF EN 27888	564	µS/cm		[200 ; 1100]
#	Turbidité	NF EN ISO 7027-1	<0.50	NFU		2.0 (¤0.5)
#	TH	NF T 90-003	30.2	°F		
#	TAC	NF EN ISO 9963-1	26.9	°F		
#	Ammonium (NH4)	NF T 90-015-2	<0.05	mg/L		0.10
#	Nitrites(NO2)	NF EN 26777	<0.020	mg/L	0.50	
#	Chlorures	NF EN ISO 10304-1	4.1	mg/L		250
#	Nitrates (NO3)	NF EN ISO 10304-1	18	mg/L	50	
	NO3/50 + NO2/3	calcul	0.4	mg/L		1
#	Sulfates	NF EN ISO 10304-1	8.3	mg/L		250
#	COT	NF EN 1484	1.9	mg/L		2.0

CONCLUSION GENERALE

L'eau prélevée respecte les exigences de qualité réglementaires pour une eau destinée à l'alimentation humaine pour les paramètres analysés - EAU CONFORME.

Dossier validé le 25/03/2024

Imprimé le : 25/03/2024

La Responsable chimie des eaux

Pouzet

Christelle POUZET

L'utilisation de notre marque d'accréditation est interdite, en-dehors de la reproduction intégrale des rapports d'essai. Ce rapport ne concerne que le(s) échantillon(s) référencé(s) ci-dessus. L'accréditation COFRAC atteste uniquement la compétence des laboratoires pour les essais ou analyses couvertes par l'accréditation identifiés par le symbole (#). Les déclarations de conformité sont couvertes par l'accréditation si l'ensemble des résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Elles sont émises selon les critères définis dans les arrêtés du 11 janvier 2007 modifiés (LQ et RQ des eaux brutes et eaux destinées à la consommation humaine) Annexe I et du 4 août 2017. Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats (données disponibles sur demande). Les commentaires ne sont pas couverts par l'accréditation COFRAC. Les données fournies par le client/préleveur sont identifiées par le symbole *. Les résultats s'appliquent aux échantillons tels qu'ils ont été reçus. Dans le cadre d'une amélioration continue, les résultats sont susceptibles d'être consultés par des évaluateurs du COFRAC. Les résultats provenant d'un prestataire externe rendus sous accréditation et inscrits dans le présent rapport sont couverts par l'accréditation de ce dernier.

29, rue Lafayette - CS 30296 - 70006 VESOUL CEDEX
Téléphone : 03 84 95 77 70 - email : ldvh@haute-saone.fr